

Rybnik, dnia 10.X.2022 roku

PROTOKÓŁ

z ćwiczeń w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji

Podstawa prawna: art. 4 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
§ 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Nazwa obiektu:

Szkola Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 im. J. Słowackiego w Rybniku

adres: 44-270 Rybnik, ul. Boczna 17

data ćwiczeń: 10 października 2022 roku, godz. 9:30

czas trwania ewakuacji: 5 min 33'

1. W akcji ewakuacyjnej uczestniczyło 320 osób, w tym:

- 282 uczniów
- 22 nauczycieli
- 16 pozostałych pracowników.
- ilość kondygnacji naziemnych: 3
- ilość kondygnacji podziemnych: 1
- ilość wyjść ewakuacyjnych: 8
- dostęp do obiektu umożliwiający wykorzystanie sprzętu straży pożarnej: dogodny / niedogodny
- czy dla obiektu istnieje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego: tak / nie
- sposób ogłaszania alarmu w obiekcie: 3 krotny dzwonek 7 sekund + pręny

2. Charakterystyka obiektu: młosa z przedszkolem

3. Przyjęte założenia do ewakuacji:

- miejsce zbiórki dla ewakuowanych osób: plac za kuchnią + basen dla op
- kierujący akcją ewakuacyjną: dyrektor
- przypomniane zostały zasady ewakuacji tak / nie
- sprawdzony został stan pomieszczeń po ich opuszczeniu tak / nie
- na miejscu zbiórki sprawdzono stan osobowy ewakuowanych: tak / nie
- bezpiecznie odprowadzono uczniów z powrotem do odpowiednich sal lekcyjnych tak / nie

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Krzysztof Sass

Spółeczny Inspektor Pracy

podpis

Główny Specjalista ds. BHP

Beata Zielińska

mgr inż. bezpieczeństwa

Inspektor ochrony poż. 800/302000

Konserwator sprzętu gaśniczego

(sporządzający protokół)